



יום חמישי כ"ו ניסן תשפ"ה
24 אפריל 2025

לכבוד
משתתפי המכרז

הנדון: מסמך הבהרות למכרז פומבי מס' 22/25 לאספקה, התקנה, שדרוג ואחזקת

מתקני ומתחמי ספורט ברחבי העיר קריית אונו

בהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון, להלן התייחסות העירייה לשאלות אשר הגיעו אליה ממשתתפים פוטנציאליים במכרז שבכותרת וכן הבהרות יזומות מטעם העירייה.

האמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי המכרז. חלק מהשאלות עברו שינוי ניסוח או הגהה על מנת להקל על המשתתפים. אין ברישום השאלות משום הסכמה של העירייה להנחות היסוד של השואל או לאמור בשאלה ורק תשובות העירייה הן אלו שתחייבנה.

על המציעים להגיש מסמך זה כשהוא חתום בכל עמוד ועמוד יחד עם הצעתם במכרז.

דחיית המועד האחרון להגשה:

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ונקבע ליום **29/05/2025** בשעה **12:00**.
אין שינוי ביתר המועדים במכרז, לרבות אין שינוי בתוקף הערבות הבנקאית.

מענה לשאלות הבהרה:

תשובות	השאלה/בקשה	המסמך/הנספח והסעיף אליו מתייחסת ההבהרה	מס"ד
<p>אין שינוי בתנאי המכרז. ההחרגה נשאר כפי שרשומה במכרז. נדרש להציג שני תווי תקן לפחות ואישור עם מסמך ממכון התקנים לגבי השערים.</p> <p>ניתנת הארכה בהגשת המכרז כמפורט ברישא</p>	<p>תנאי הסף במסמך א' סעיף 4.2 מגדיר, בין היתר, כי רשאי להשתתף במכרז מציע בעל תו תקן למתקן סל חיצוני, מתקן סל פנימי ומתקן שער קטרגל/כדוריד חיצוני. יחד עם זאת קיימת החרגה אך ורק לגבי מתקן השער קטרגל/כדוריד החיצוני, לגביו ניתן להציג אישור בכתב ממכון התקנים כי המציע נמצא בתהליך של אישור תו תקן על שמו. אפשרות זו אינה קיימת לגבי מתקן הסל החיצוני ומתקן הסל הפנימי.</p> <p>החרגה זו יוצרת תחרות לא הוגנת ונותנת עדיפות לחברות מסוימות על פני אחרות.</p> <p>לחברתנו תווי תקן רשמיים ממכון התקנים הישראלי למתקן הסל החיצוני ולמתקן השער קטרגל/כדוריד חיצוני. מתקן הסל הפנימי של חברתנו נמצא בהליך מתקדם ביותר להוצאת תו תקן. המתקן עבר בדיקות מקיפות על ידי מכון התקנים הישראלי, במספר אולמות שונים, ובכולם נמצא שעבר את הבדיקה בהצלחה ואושר על ידי מכון התקנים הישראלי (במידת הצורך נציג את כל תעודות הבדיקה בפניכם). למען הסר ספק, נציג אישור בכתב ממכון התקנים הישראלי כי חברתנו נמצאת בתהליך לקבלת תו תקן למתקן הסל הפנימי.</p>	<p>מסמך א', סעיף 4.2 (ד)</p>	1



<p>אין שינוי בתנאי המכרז</p>	<p>נא אישורכם כי גם חברות בעלות תו תקן למתקן סל חיצוני, תו תקן למתקן שער חיצוני ואישור מכון התקנים בכתב בנוגע לתהליך הוצאת תו תקן למתקן סל פנימי על שם החברה, עומדות בתנאי הסף ורשאיות להשתתף במכרז זה.</p>		
<p>טעות סופר. נדרש להיצמד להנחיות בתנאי סף 4.2 למסמך א'</p>	<p>בהתאם לאמור בסעיף 4.2 למסמך א' - תנאי הסף, נדרש כי המציע יהיה בעל תו תקן בתוקף לשלושה מתקנים: מתקן סל חיצוני, מתקן סל פנימי, ומתקן שער קטרגל/כדוריד חיצוני. עם זאת, צוין סייג לעניין מתקן השער בלבד, שלפיו ניתן להסתפק באישור בכתב ממכון התקנים כי המציע נמצא בתהליך קבלת תו התקן. לעומת זאת, בנספח המכרז (סעיף 3), מופיעים סעיפים לבחירה, ובהם ניתן לסמן במפורש כי המציע נמצא בתהליך קבלת תו תקן גם עבור מתקן הסל הפנימי, תוך שהאפשרות נכללת כשוות ערך לתו תקן קיים. הדבר יוצר סתירה מהותית בין תנאי הסף לבין תוכן הנספח, אשר עלול להוביל לחוסר ודאות באשר לאופן ההשתתפות במכרז. נודה להבהרתכם: האם מציע המחזיק בתו תקן תקף למתקן סל חיצוני ולמתקן שער חיצוני, וכן מחזיק באישור בכתב ממכון התקנים הישראלי כי הוא נמצא בתהליך מתקדם להוצאת תו תקן למתקן סל פנימי - ייחשב כעומד בתנאי הסף ויוכל להשתתף במכרז?</p>	<p>נספח מכרז ב', סעיף 3</p>	<p>2</p>
<p>התקנת מתקנים חדשים או תיקון מתקנים ישנים, ראו הנחייה כתובה בספריית המחירים בעמוד 98 סעיף 5</p>	<p>בהתקנות ותיקוני אחזקה המצריכים עבודה בגובה יש צורך בכלי הרמה כגון במות הרמה. כלי ההרמה הינם מוצרים שמושכרים מחברות ייעודיות המתמחות בכך. כל עבודה דורשת פרק זמן אחר וסוג אחר של כלי הרמה ולפיכך לא ניתן לתמחר זאת בצורה מדוייקת. נא אישורכם להוסיף שורת תמחור עבור יום אספקה של במת הרמה לצורך עבודות תחזוקה/ התקנה.</p>	<p>נספח הסכם ה' ספריית המחירים</p>	<p>3</p>
<p>הבקשה מתקבלת. הכול בכפוף לאישורים הנדרשים לכל מתקן ומתקן</p>	<p>בסעיף הנ"ל מפורט כי על הלוחות להגיע במידות 12.9 ס"מ רוחב על 370 ס"מ אורך. מידה זו תואמת לספק פרקט אחד בלבד בישראל. ברצוננו לבקש התרת אפשרות להציע מוצר שווה ערך, העומד בכל דרישות הסעיף עם מידת אורך קצרה מ-370 ס"מ. מידת אורך לוח פרקט קצרה יותר אינה פוגע באיכות המוצר, בטיחותו או טיב ההתקנה (ההיפך הוא הנכון). התרת אפשרות להציע מוצר שווה ערך תיטיב עם המזמין באופן הבא: 1. הגדלת התחרות והפחתת מחירים - הגבלת המכרז למוצר אחד בלבד עלולה לצמצם את מספר הספקים היכולים להשתתף בו, מה שעלול להוביל למחירים גבוהים יותר. פתיחת האפשרות להצעות חלופיות, ומבלי להתפשר על איכות ובטיחות תאפשר תחרות רחבה יותר, שתעודד מחירים תחרותיים יותר לטובת המזמין. 2. שיפור האיכות וההתאמה לצרכים - מוצרים שווי ערך עשויים להיות עדכניים יותר, לכלול יכולות חדשות ולספק פתרון איכותי יותר מהדגם המקורי שנדרש במכרז, וזאת מבלי להתפשר על הדרישות המקצועיות והתקנים המחייבים. 3. צמצום תלות בספק יחיד - כאשר נדרש דגם מסוים של יצרן אחד, המזמין עלול למצוא את עצמו תלוי בספקים בודדים, מה</p>	<p>נספח הסכם ד', מפרט טכני, סעיף 3.2(ה) - רצפת פרקט אירופאי</p>	<p>4</p>



	<p>שמגביל את יכולת המשא ומתן, ועלול להוביל לבעיות זמינות ואספקה עתידיות. מתן אפשרות למוצרים שווי ערך יצמצם תלות זו ויבטיח זמינות גבוהה יותר.</p> <p>4. אפשרות לחיסכון בתחזוקה ותפעול - מוצרים חלופיים עשויים להיות חסכוניים יותר ברכישה, בעלויות תחזוקה נמוכות יותר או לכלול אחריות משופרת, מה שעשוי להפחית את עלויות השימוש לאורך זמן ולשפר את הכדאיות הכלכלית למזמין.</p> <p>5. גמישות בתנאי שוק משתנים - שווקים דינמיים גורמים לכך שמוצרים מסוימים מתחלפים, מתייעלים או יוצאים מהייצור. אפשרות להציע חלופה שקולה תמנע מצב שבו המזמין מחויב למוצר שאינו זמין עוד או שאינו האופציה האופטימלית בזמן האספקה.</p> <p>6. יישור קו עם עקרונות של מכרזים הוגנים ושוויוניים - מתן אפשרות להצעת מוצרים שווי ערך עולה בקנה אחד עם עקרונות של שוויון הזדמנויות במכרזים, ומאפשר למגוון רחב יותר של ספקים להשתתף בתנאים הוגנים.</p>		
סטיות מקובלות (טולרנסים) אשר לא פוגמות באיכות העבודה, או בתקנים הנדרשים מאושרים	<p>בהתאם למפרט הטכני, נדרש כי התוצרים יסופקו במידות מוגדרות. נבקשכם לאשר כי סטייה של עד כ 6% מהמידות המצויינות, ככל שאינה משפיעה על היבטים בטיחותיים או מהותיים של התוצר, תיחשב כעמידה בדרישות המפרט ולא תיחשב כחריגה.</p> <p>מתן גמישות סבירה בטווחי ההתקנה או / ו הייצור יאפשר לספקים להציע פתרונות יעילים יותר, להפחית עלויות התקנה, ייצור והתאמות מיוחדות, ולשקף חיסכון זה בהצעותיהם, מה שעשוי להוביל למחירים תחרותיים יותר לתועלת למזמין, ומבלי לפגוע באיכות התוצר.</p>	נספח הסכם ד', מפרט טכני	5
ככל ויהיו תקנים עליכם לעמוד בתקנים, או באישורים ממכון התקנים	מתקן כדורעף קירי אינו נמצא בתקן ישראלי 5515 חלק 2 ועל כן אינו תואם את דרישות התקן. נא הבהרתכם.	נספח הסכם ד', מפרט טכני, סעיף 3.15	6
מאושר. נדרש להדגיש שציפוי החיצוני יהיה בעל תקן אש בתוקף 755 ממכון התקנים הישראלי	נא אישורכם כי גם ריפוד הגנה בעובי 50 מ"מ אשר עומד בדרישות תקן ישראלי 5515 חלק 1 יהיה מאושר להתקנה.	נספח הסכם ד', מפרט טכני, סעיף 3.21	7
זוג של מכסים תואמים למשטח הקיים. הכוונה שהמכסים יהיו מאותו סוג פרקט	בפירוט הסעיף רשום: "כולל מכסי שרוולים תואמים לרצפת הפרקט". אנו מניחים כי הכוונה לזוג אחד של מכסים תואמים. נא אישורכם.	נספח הסכם ה' ספריית המחירים, סעיף 193	8
הבקשה מתקבלת. המדד יהיה של חודש אפריל 25	אין אפשרות להוציא ערבות עם מדד עתידי. האם אפשר לשנות את הנוסח?	סעיף 5.2	9

עיריית קריית אונו